

NR 10 — Checklist de Painel Elétrico

Inspeção de identificação, integridade, acesso, proteção e documentação de painéis elétricos.

COMBO NR 10

NR 10 / instalações elétricas — inspeção visual

Modelo avulso · R\$ 9,90

Material de apoio para adaptação à realidade da organização

IMPORTANTE

Este modelo não substitui avaliação de campo, procedimento interno, treinamento, laudo ou responsabilidade técnica. Atualize referências, campos, critérios e assinaturas antes do uso. A versão vigente das NRs e as exigências legais aplicáveis devem ser conferidas pelo profissional responsável.

PORTAL SESMT · MODELO DE APOIO

Documento: NR 10 — Checklist de Painel Elétrico
Referência: NR 10 / instalações elétricas — inspeção visual
Categoria: Combo NR 10

1. Identificação

UNIDADE / ÁREA
TENSÃO NOMINAL
INSPECTOR

PAINEL / PATRIMÔNIO
DATA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

2. Painel e instalação

- ☐ Painel identificado, fechado e com acesso controlado.
- ☐ Partes vivas protegidas contra contato acidental.
- ☐ Porta, fechaduras, vedação e dobradiças íntegras.
- ☐ Cabos, barramentos e conexões sem aquecimento ou dano aparente.
- ☐ Dispositivos de proteção identificados e acessíveis.
- ☐ Aterramento e equipotencialização documentados quando aplicável.
- ☐ Sinalização de risco elétrico e tensão está visível.
- ☐ Diagrama unifilar e documentação estão disponíveis.
- ☐ Não há improvisos, condutores expostos ou materiais estranhos.
- ☐ Desvios foram isolados e encaminhados a trabalhador autorizado.

3. Resultado

Item / evidência	Conforme	Não conforme	Ação / prazo / responsável
	&	&	
	&	&	
	&	&	

Observações, evidências e encaminhamentos

VALIDAÇÃO ANTES DO USO

Adapte ao processo real, confira a NR vigente, registre evidências e submeta ao responsável legalmente habilitado quando aplicável.